

Kontrollplan PBL

Inglasat uterum

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:		
Ärendebeskrivning: Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum				
Kontroller utförs av				
Byggherre (B)		Sakkunnig (S)		
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/sign	Anmärkning
Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled)	B	Mätning mot situationsplan och fasadritning		
Grundläggning - isolering av grund - packning	B	Utfört enligt grundritning		Beakta fukt och tjäle
Dimensionering - grundkonstruktion - stomme	S	EKS Konstruktions- handling		Beakta snö- och vindlast
Stomme - mottagningskontroll av virke - infästningar	B	Leverantörens anvisningar EKS Konstruktionsritning		
Väderskydd under byggtiden - byggnad och material skyddas mot fukt och smuts	B	BBR 6:51		
Dagvatten (avledning) - marklutning 1:20, närmaste 3 m - regnvattensystem	B	BBR 6:532		
Energihushållning - uterummet avses inte värmas till mer än 10 grader	B	BBR 9:11		
Säkerhet - glasparti med bröstning < 600 mm utfört med säkerhetsglas	B	BBR 8: 35 BBR 8:2321		
Utfört enligt beviljat bygglov	B	Beviljat bygglov		
Underskrift byggherren Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts				
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande	