

Kravspecifikation på typ av mätbrunn.

PRODUKTER - MÄTARBRUNNAR

KZ-vattenmätarbrunn är genom sin ringa storlek mycket lätt att installera i rörgraven. Röranslutningen sker direkt på en i brunnen förmonterad invändig rörgänga anslutning 32/40. Mätarbrunnen är spolvattentät, korrosionsbeständig, hygieniskt ren och möjliggör en frostfri drift för vattenmätarutrustningen.

Nedstigning i brunnen krävs inte för att avläsa och serva mätarutrustningen. KZ-mätarbyggenhet är mycket lätt att lyfta upp för avläsning och enkel att demontera och montera till de flexibla slangarna, vilket minimerar montagekostnaden. Utformad för inbyggnadsställen enligt DIN 1229, klass A15, grupp 1 (körbanor och ytor uteslutande för fotgängare och cyklister eller motsv.)

KZ-vattenmätarbrunn för inbyggnad av horisontella vattenmätare QN 2,5 bygglängd 190 mm, anslutning R1" ALT: för inbyggnad av vertikala vattenmätare QN 6 bygglängd 150 mm, anslutning R1 ¼ "

Bestående av:

Brunn av PE-material, färg svart, vattentät, rund, största utv. diameter 550 mm, inv. diameter 384 mm. Brunnsbetäckning av gjutjärn GGG, rund, med tätning, utv. diameter 425 mm, med påskrift och separat slät yta 70x80 mm för individuell textgravyr, låsbar med medlevererad fyrkantsnyckel 7 mm.

KZ-isolerkudde som extra frost- och kondensatspärr, in- och utg. Anslutning med inv. gänga DN 32/40, flexibla slangar av EPDM-gummi med rostfri stålmantel, konsol och lyftstång i rostfritt stål.

OBS! Med flexibla specialkulleleder för att kunna lyfta konsollen utan att tvinna / matta ut slangarna! (medför 10 års garanti på funktion och täthet på hela brunnen!)

KZ-vattenmätarbyggenhet med kulavstängningsventiler (mässing och hårdförkromad kula) enligt DINDVGW på in och utg. anslutning, samt KZ-fjäderbelastad-backventil enligt DIN-DVGW och passbit av plast. Levereras utan vattenmätare!

Rörtäckning	Artikelnr QN 2,5	Artikelnr QN 6
1,00 m	0399831	0399431
1,25 m	0399832	0399432
1,50 m	0399833	0399433

För rörtäckning > 1,50 m levereras förlängningsschakt i 0,25 m längder, art. nr. 0399975.

