

Kontrollplan PBL

Ventilation

1(1)

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:		
Ärendebeskrivning:				
Kontroller utförs av				
Byggherre (B)		Sakkunnig (S)		
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/ signatur	Anmärkning
Drift- och skötselinstruktioner - finns sparad för samtliga installationer och byggmaterial	B	BBR 2:31, 2:5		
Hygien hälsa och miljö - Materialval, kontroll att miljö och hälsokrav uppfylls - Ventilation, luftväxling 0,35 l/s, m2 - mekanisk frånluft i badrum, tvättstuga och klädkammare - Placering och utformning med avseende på service -		BBR 6:25		
Tillgänglighet, utformning rumshöjd och driftsutrymmen - Drift och skötselutrymmen, utformning och tillträde		BBR 3:4		
Sakkunnig - OVK (obligatorisk ventilationskontroll) - luftmängdsinjusterig	S	BFS 2011:16		Intyg
Bullerskydd - stomljud	B	BBR 7:2		
Utfört enligt beviljat bygglov	B	Beviljat bygglov		
Underskrift byggherren				
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts				
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande	